			标准限值	≤1	≤15	无异臭异味	游离氯≥0.3/二氧化氯≥0.1	≤100	不得检出	≤3	6.5~8.5	无	≤0.2	≤0.3	≤0.1	≤450	
响水县	1.响水县自来水有限公司出厂水采样点	2026.10.21	实测值	0.18	＜5	0（无异臭、异味）	0.59（游离氯）	未检出	未检出	1.12	7.68	无	0.077	＜0.02	＜0.00050	182	合格
	2.响水县沿海自来水有限公司出厂水采样点	2026.10.21	实测值	0.16	＜5	0（无异臭、异味）	0.26（二氧化氯）	未检出	未检出	1.42	7.48	无	0.054	＜0.02	0.00059	209	合格
	3.响水县运河自来水有限公司出厂水采样点	2026.10.21	实测值	0.18	＜5	0（无异臭、异味）	0.49（游离氯）	未检出	未检出	1.45	7.76	无	0.110	＜0.02	＜0.00050	176	合格

注：水样按《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）检测如下指标：

1.出厂水：半年至少检测常规“GB5749-2022 表 1、表 2 项目（43 项）”1 次，全年至少检测“GB5749-2022 表 1、表 2、表 3 项目（97 项）”全指标 1 次。

2.管网水：半年至少检测浊度、色度、臭和味、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群“6 项”。

3.管网末梢水：半年至少检测常规“GB5749-2022 表 1、表 2 项目及消毒副产物 1 次。

4.二次供水：半年至少检测色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、菌落总数、消毒剂余量“8 项”及消毒副产物 1 次。

	任公司										
	4.响水县黄海路中国石化响水第一加油站	2026.10.21	实测值	0.14	<5	0（无异臭、异味）	0.35（游离氯）	未检出	未检出	1.17	合格
	5.响水县小尖镇人民政府	2026.10.21	实测值	0.23	<5	0（无异臭、异味）	0.30（游离氯）	未检出	未检出	1.45	合格
	6.响水县龚集居.委会街中组37号农户	2026.10.21	实测值	0.15	<5	0（无异臭、异味）	0.24（游离氯）	未检出	未检出	1.43	合格

二、出厂水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与GB5749-2022标准限值值对比													检测结论
			指标名称	浑浊度（NTU）	色度（度）	臭和味（级）	消毒剂余量（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL）	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）	pH	肉眼可见物	铝（mg/L）	铁（mg/L）	锰（mg/L）	总硬度（mg/L）	

附件 2：

响水县住房和城乡建设局
2026 年 10 月城市生活饮用水水质监测结果

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

一、管网末梢水

地区	采样地点	采样时间	主要指标与 GB5749-2022 标准限值值对比								检测结论
			指标名称	浑浊度(NTU)	色度(度)	臭和味(级)	消毒剂余量（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL）	高锰酸盐指数（以 O2 计）（mg/L）	
			标准限值	≤1	≤15	无异臭异味	游离氯≥0.05/二氧化氯≥0.02	≤100	不得检出	≤3	
响水县	1.响水县江苏富星纸业有限公司	2026.10.21	实测值	0.15	<5	0（无异臭、异味）	0.05（二氧化氯）	1	未检出	1.39	合格
	2.响水县沿海自来水有限公司服务大厅	2026.10.21	实测值	0.19	<5	0（无异臭、异味）	0.06（二氧化氯）	1	未检出	1.40	合格
	3.响水县灌江产业投资有限责	2026.10.21	实测值	0.19	<5	0（无异臭、异味）	0.14（游离氯）	4	未检出	1.10	合格